



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе,
ул.Кирова, д.1, г.Советск, 613340, тел.(83375) 2-16-93, тел./факс (83375) 2-25-01
to5@43.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «26» марта 2025г.

№19

При проведении обязательного профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Солнышко" г. Яранска Кировской области (далее по тексту - МКДОУ детский сад «Солнышко» г Яранска Кировской области), ИНН 4339004284, ОГРН 1024301289550, юридический адрес: 612262, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Чернышевского д.2а, адрес осуществления деятельности: 612262, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Чернышевского д.2а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита, а именно:

1. На момент проведения профилактического визита с 09 час 10 мин «19» марта 2025г. по 10 час 10 мин «19» марта 2025г. в МКДОУ детский сад «Солнышко» г Яранска Кировской области на объекте контролируемого лица, расположенного по адресу: 612262, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Чернышевского д.2а (согласно протокола осмотра) установлено: в туалете младшей группы «Семицветики», в раздевалке средней группы «Звездочки» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года, остекление окна выполнено не из цельного стекла; проведение чистки оконных стекол по мере их загрязнения невозможно, что является нарушением ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28)

2. На момент проведения профилактического визита с 09 час 10 мин «19» марта 2025г. по 10 час 10 мин «19» марта 2025г. в МКДОУ детский сад «Солнышко» г Яранска Кировской области на объекте контролируемого лица, расположенного по адресу: 612262, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Чернышевского д.2а (согласно протокола осмотра) установлено: в складском помещении стены имеют дефекты и повреждения (краска местами отслоилась, отпала), что является нарушением ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28)

3. На момент проведения профилактического визита с 09 час 10 мин «19» марта 2025г. по 10 час 10 мин «19» марта 2025г. в МКДОУ детский сад «Солнышко» г Яранска Кировской области на объекте контролируемого лица, расположенного по адресу: 612262, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Чернышевского д.2а (согласно протокола осмотра) установлено: на пищеблоке в зоне обработки мяса и рыбы кран для подачи воды к мойке подтекает, что является нарушением ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32)

4. На момент проведения профилактического визита с 09 час 10 мин «19» марта 2025г. по 10 час 10 мин «19» марта 2025г. в МКДОУ детский сад «Солнышко» г Яранска Кировской области на объекте контролируемого лица, расположенного по адресу: 612262, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Чернышевского д.2а (согласно протокола осмотра) установлено: на пищеблоке используется оборудование, поверхность которого не предусматривает возможность мытья и обеззараживания (раковина для мытья рук сотрудников имеет неровную поверхность, с царапинами, участками отпавшей эмали), что является нарушением ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28)

5. На момент проведения профилактического визита с 09 час 10 мин «19» марта 2025г. по 10 час 10 мин «19» марта 2025г. в МКДОУ детский сад «Солнышко» г Яранска Кировской области на объекте контролируемого лица, расположенного по адресу: 612262, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Чернышевского д.2а (согласно протокола осмотра) установлено: дезинфекционные растворы готовят не в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что является нарушением ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28)

6. На момент проведения профилактического визита с 09 час 10 мин «19» марта 2025г. по 10 час 10 мин «19» марта 2025г. в МКДОУ детский сад «Солнышко» г Яранска Кировской области на объекте контролируемого лица, расположенного по адресу: 612262, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Чернышевского д.2а (согласно протокола осмотра) установлено: в буфетах групповых ячеек ёмкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности., что является нарушением ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. в туалете младшей группы «Семицветики», в раздевалке средней группы «Звездочки» установить окна, конструкция которых обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года, с остеклением выполненным из цельного стекла; допускающим проведение чистки оконных стекол по мере их загрязнения в соответствии с требованием ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28)

Срок устранения выявленного нарушения – до 01.03.2026 г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести замену окон.

2. в складском помещении провести устранить дефекты и повреждения стен в соответствии с требованиями ст

28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28)

Срок устранения выявленного нарушения – до 01.03.2026 г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести ремонт

3. на пищеблоке в зоне обработки мяса и рыбы обеспечить исправность крана для подачи воды к мойке в соответствии с требованиями ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32)

Срок устранения выявленного нарушения – до 01.03.2026 г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: обеспечить исправность крана для подачи воды

4. на пищеблоке установить оборудование, поверхность которого предусматривает возможность мытья и обеззараживания (раковина для мытья рук сотрудников), в соответствии с требованиями ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28)

Срок устранения выявленного нарушения – до 01.03.2026 г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: заменить раковину для мытья рук сотрудников

5. обеспечить приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением согласно требований ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28)

Срок устранения выявленного нарушения – до 01.03.2026 г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: обеспечить приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением

6.в буфетах групповых ячеек промаркировать ёмкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности согласно требований ст 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

Срок устранения выявленного нарушения – до 01.03.2026 г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: в буфетах групповых ячеек промаркировать ёмкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства

Ответственность за выполнение в установленный срок настоящего предписания возлагается на законного представителя юридического лица МКДОУ детский сад «Солнышко» г Яранска Кировской заведующего Созонову Ольгу Павловну

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию об исполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до **01.03.2026 г** в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе в электронном виде по адресу электронной почты to5@43.rospotrebnadzor.ru, или по выбору контролируемого лица иным доступным способом (в бумажном виде по адресу: 613340 Кировская область, г. Советск, ул. Кирова, 1).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: документы,

подтверждающие замену окон, ремонт крана для подачи воды, замене раковины, фототаблица по ремонту складского помещения, маркировки емкостей с рабочим раствором дезинфицирующего средства, инструкции по применению дезинфицирующего средства

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).


Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

На основании ст.ст. 93, 94, 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица может отсрочить его исполнение на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в порядке досудебного обжалования решений в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для успешной подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания, жалобы на предписание об устранении нарушений обязательных требований, рекомендуем Вам воспользоваться следующей ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе		Токаева У.Н.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Настоящее предписание получил (а)

«___» _____ 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Либо отметка о направлении настоящего предписания контролируемому лицу посредством:

____ электронной почты на адрес: yanack.solnyshko@mail.ru 26.03.2025г №№11-59/206

В соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.